



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тамбовской области

**ПРОКУРАТУРА  
МОРДОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Коммунальная, 37, р.п. Мордово  
Мордовский район, Тамбовская область, 393600

15.09.2017 № РП-ОП-18-2017

Директору МБУ ДО «ДЮСШ»

Жарикову А.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия несовершеннолетних

Прокуратурой Мордовского района проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУ ДО «ДЮСШ». Проверкой установлено следующее.

Согласно ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в РФ» в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовой формы должны осуществляться меры по профилактике заболеваний воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 утверждены СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (далее – СанПин 2.4.4.1251-03).

В соответствии с п. 5.9.3. СанПин 2.4.4.1251-03 пол спортивного зала должен быть деревянным или покрыт линолеумом: поверхность пола должна быть ровной, без щелей и изъянов. Стены зала не должны иметь выступов, карнизов; стены следует окрашивать масляной краской на высоту 1,5 - 2,0 м от пола, а верхнюю часть - клеевой краской. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах должны быть предусмотрены заградительные устройства.

Проверкой установлено, что стены в помещении спортивного зала МБУ ДО «ДЮСШ» имеют сколы и повреждения верхнего слоя. Напольное покрытие также находится в поврежденном состоянии.

АИ № 000271

Таким образом, в ходе проверки выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации, которые подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, а также к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц (в соответствии со ст. 192 ТК РФ) к дисциплинарной ответственности с приложением соответствующих документов.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района  
старший советник юстиции



А.А. Костик